

新潟ユニゾンプラザ 多目的ホール 舞台照明設備資料

調光設備概要

2024/12/1

設備名	内容
調光設備	総容量:300KVA ホール調整室内 調光卓:パナソニック(株) PAREITUS-γ2 プリセットフェーダー:60本×2段又は120本×1段 制御回路数1024回路(DMX512出力×2系統) サブマスター20本×50ページ=1000シーン クロスキュー記憶容量:1000シーン 100パターンのエフェクト(ステップ総数1000) 負荷回路数:90回路
	ステージ下手袖 調光卓:パナソニック(株) PASTEL PLENO メインパネル+フェーダーパネル30本タイプ:30本×2段又は60本×1段

仮設電源

設置場所	内容
3階調整室内	単相3線100A 1系統
舞台裏通路中央部	単相3線100A 1系統

照明負荷設備

設備名	規格	数量	備考
クセノンピンスポットライト	1Kwクセノン(整流器付)	1	
シーリングスポットライト	C型(Dim)20Aコンセント、平行15Aコンセン	各2	LED1500形 フレネルFM 10台
	DMX出力コネクタ、舞台照明用LANコネク	各2	ムービングスポットライトLED 340VA 2台
第1ボーダー(一文字幕共)	フルカラーLEDボーダーライト(RGB+W)	1	
第2ボーダー(一文字幕共)	フルカラーLEDボーダーライト(RGB+W)	1	
第1サスペンションフライダクト	30A 8回路(各回路 20A3口)	1	1KWスポット(フレネル、凸各8台)
第2サスペンションフライダクト	30A 8回路(各回路 20A3口)	1	1KWスポット(フレネル、凸各8台)
アッパーホリゾンライト	ハロゲン300W48灯4色配線	1	#71、#72、#63、W(#22)
ローアホリゾンライト	ハロゲン300W8灯4色配線	7	#72、#59、#22、#40
ローアホリゾンライト回路	30A 4回路	2	上手、下手各4回路
フットライト	白熱球60W12灯3色配線	7	
フットライト回路	30A 3回路	1	下手に3回路
フロアコンセント回路	30A 2回路	4	上手、下手各4回路

その他アクセサリ

設備名	規格	数量	備考
操作棒	最長7メートル	1	
	最長9メートル	1	
C20A-C20A	5m	10	
C30A⇒平行、C20A⇒平行		各2	

※当施設には、基本的には延長ケーブル、変換ケーブル、スタンド、ベース等は、ありませんので持ち込みで対応して下さい。

☆第1・2サスペンション回路の1・8番回路、フロー回路の上下の一番客席側回路は直調切替可能